

Vælg side

- 01. Forside
- 02. Søgning
- 03. Vejledning
- 04. Vis hele listen

Tilbage

Generel information om anlægget		Testresultater	Fuldlast	Lavlast	Enhed
Leverandør	NBE	Ydelse	25	7,5	kW
Fabrikat	NBE	Virkningsgrad	91,4	92,7	%
Model	RTB 30	El-forbrug	90	34	W
Brændsel	Træpiller	CO ved 10% O ₂	259	234	mg/m _n ³
Brændselsforsyning	Fritstående magasin - skråtstillet snegl og faldskakt	NO _x ved 10% O ₂	157	149	mg/m _n ³
Styring	Fuldt modulerende	OGC ved 10% O ₂	<6	7	mg/m _n ³
Tænding	El-tænding	Støv ved 10% O ₂	27	38	mg/m _n ³
Turbulatorer	Turbulatorer i røgslag - 4 stk.	Røgtemperatur	120 (!)	64 (!)	°C
Skorsten	Spørg den lokale KSO-installatør eller skorstensfejermester	Røgtræk	6	4	Pa
Bemærkning	Godkendelsen gælder kun automatisk fyring	-	-	-	-

